法務部矯正署綠島監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 10 月 24 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	行政樓 戒護樓 中央台 日新堂 發電機房 一舍 二舍 三舍 炊場 崇善工場 柴魚工場	1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。 6. 建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法。 7. 各類場所消防安全設備設置標準。 8. 消防安全設備檢修及申報辦法。 9. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 10. 機電設備維護契約。	1. 建築物公共安全檢查簽證及申報：每 2 年辦理 1 次，最近 1 次於 112 年 9 月 13 日。 2. 昇降（電梯）設備：本監無此設備。 3. 機械停車設備：本監無此設備。 4. 空調冰水主機及冷卻水塔：本監無此設備。 5. 自來水水塔：每半年各清洗 1 次。最近 1 次於 112 年 8 月 7 日清洗。 6. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 7 月 12 日。 7. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理檢驗 2 次，最近 1 次檢驗於 111 年 12 月 19 日辦理。
2	污水處理池（含設備）	水污染防治措施及檢測申報管理辦法。	自主維護管理，最近 1 次清洗保養日期為 112 年 6 月 21 日。
3	機關內通行道路	自主維護管理。	自主維護管理，每半年各辦理 1 次檢查，最近 1 次檢查於 112 年 3 月 15-16 日辦理。
4	機關內路邊停車場及其遮雨棚	自主維護管理。	自主維護管理，每半年各辦理 1 次檢查，最近 1 次檢查於 112 年 3 月 15-16 日辦理。
5	圍牆	自主維護管理。	自主維護管理，每半年各辦理 1 次檢查，最近 1 次檢查於 112 年 3 月 15-16 日辦理。