

113 年度法務部矯正署綠島監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
00 建築物 辦理情形	✓	/	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	/	✓	✓	
備註: 已完成 ✓、辦理中 △（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /													

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名 稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 （主管建築機構）	年度	有效期限	備註
1	行政大樓、戒 護大樓、一 舍、二舍、三	臺東縣綠島鄉中寮村 192 號	每 2 年 1 次	林淦淵建築師事 務所	臺東縣建築師公 會	112 年	112 年 10 月 15 日至 114 年 10 月 15 日	

舍、炊場、崇 善工場、隔離 舍、日新 堂、A 區甲棟 宿舍 B 區甲棟 宿舍、B 區乙 棟宿舍、B 區 丙棟宿舍、B 區丁棟宿舍								
備註:請確實依「 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法 」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報 頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	

1	法務部	無													
	矯正署								7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
	綠島監														
	獄														
備註:請確實依「 建築物昇降設備設置及檢查管理辦法 」辦理，並依該辦法第 5 條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署綠島監獄	臺東縣綠島鄉中寮村192 號		1F	1 年 1 次	113	國陽消防器材行	消士證字第 0665 號	符合	113/11/26	114 年 11 月前	

備註:請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部 矯正署 綠島監 獄	臺東縣綠島 鄉中寮村 192號	98-3030-09	南台灣 機電科 技有限 公司	東電技 中字第 AP50004 3-3號	113年12 月5日	停電檢 驗	合格	☒ 已完成 ☐ 預定完成日期:	114年5 月	每年2次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。